

Notificación de Ensayos y Clasificación

EMPRESA	RUIZ LOPÉZ PUERTAS ACORAZADAS
DIRECCIÓN	POL. IND. EL BALCONCILLO 19004-GUADALAJARA (GUADALAJARA)
Nº INFORME ASOCIADO	13_01379

**PUERTA PEATONAL EXTERIOR
(865 x 2.030)mm
REF.: "BCO"**

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 1
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	SIN CLASIFICAR
RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C3

Fecha de ensayo	11.04.2013
Fecha de emisión	03.05.2013

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el "Informe de Ensayo" identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.


Fdo: Miguel Mateos
Resp. Envolvertes Arquitectónicas

4. Resultados

BCO Lateral derecho

L_f^{2D} (W/mK)	U_p (W/m ² K)	b_p (m)	b_f (m)	U_f (W/m ² K)
0,39	0,44	0,22	0,08	3,8




Fig. 1: Distribución de temperatura y flujo de calor en el perfil, junto con las escalas correspondientes.